

温州市华特电气有限公司

电 流 互 感 器 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期	2002/01/11	记录编号	GS2002-01-11
设备名称	流变	试验性质	预试	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度	℃	湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	额定电压	变 比	准确级	生产厂家	日 期	编 号

三. 一次绝缘电阻: (MΩ)

使用仪器: 2500V 摇表

相 别	0		
耐压前			
耐压后			

四. 交流耐压: (KV/1 分钟)

使用仪器: 高压试变

相 别	0		
电 压			

五. 结论:

合格

审核:

试验人员: