

# 温州市华特电气有限公司

## 电 压 互 感 器 试 验 报 告

一. 试验环境:

|      |     |      |    |      |     |
|------|-----|------|----|------|-----|
| 设备单位 | 变电所 | 试验日期 |    | 记录编号 |     |
| 设备名称 | 压变  | 试验性质 | 预试 | 报告号数 | 1-1 |
| 天 气  | 晴   | 温 度  | ℃  | 湿 度  | %   |

二. 铭牌:

|         |                      |      |     |          |
|---------|----------------------|------|-----|----------|
| 型 号     | 变 比                  | 生产厂家 | 日 期 | 编 号      |
| JDX6-35 | 35/√3;0.1/√3;0.1/3KV |      |     | A: B: C: |

三. 绝缘电阻: (MΩ)

使用仪器: 2500V 摇表

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 相 别     | A | B | C |
| 一次-二次.地 |   |   |   |

四. 介质损耗  $\text{tg } \delta$  及电容量  $C_x$ :

使用仪器: M2000 型介损仪

| 相别 | 部 位     | 测量方法 | 试验电压 | I <sub>CX</sub> (mA) | C <sub>x</sub> (pF) | tg δ (%) |
|----|---------|------|------|----------------------|---------------------|----------|
| A  | 一次-二次.地 |      |      |                      |                     |          |
| B  | 一次-二次.地 |      |      |                      |                     |          |
| C  | 一次-二次.地 |      |      |                      |                     |          |

五. 结论:

合格

审核:

试验人员: